



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 833 от 29.11.2019 г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор**

При рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 80 «Аист», по адресу: г. Ульяновск. проспект 50-летия ВЛКСМ, д.26а

Акт проверки № 0650 от 29.11.2019 г. ИНН 7327017252

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

-В соответствии с п.1.9. количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

В нарушении указанных требований не соблюдается норма площади на 1 ребенка в группе № 1 (возраст до 3-х лет). Согласно выписки из технического паспорта, площадь групповой (игровой) 1 группы составляет – 51,9 кв.м. наполняемость детей по списку 36 человек, из чего следует, что площадь на 1 ребенка составляет 1,4 кв.м при норме не менее 2,5 кв.м. Не соблюдается норма площади на 1 ребенка в группе № 3 площадь групповой (игровой) составляет – 52,0 кв.м. наполняемость детей по списку 29 человек, из чего следует, что площадь на 1 ребенка в групповой составляет 1,8 кв.м при норме не менее 2,0 кв.м.

-В соответствии с п.6.13 расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе.

В нарушении указанных требований детские кроватки в группах №1, № 4, не обеспечивают свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Не достаточно кроватей во 2 группе (детей по списку 34 человека, кроватей 30), в группе № 5(детей по списку 30, кроватей 27), в группе № 6(детей по списку 33 ребенка, кроватей 29), имеются в наличии раскладушки с мягким ложем.

- в соответствии с п.5.1 стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В нарушении указанных требований отделка стен на мойках посуды в группах выполнена частично из обоев, облицовочной плитки и покраски- обои порваны, облицовочная плитка с трещинами и сколами, покраска отстает от стен; также отстает покраска на двух лестничных маршах; отстает и осыпается побелка с потолка в коридоре около окна выдачи готовой продукции с пищеблока; нарушена отделка стен в спальняной группы №1, № 3, № 4, №5, №6, что делает невозможным проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

- В соответствии с п.5.5. для пола используются материалы, допускающие обработку влажным

способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

В нарушении указанных требований линолеум имеет дефекты, изношен, не закреплен по краям в спальнях помещений групп № 3, № 5, № 6 и групповом помещении группы № 2, что не позволяет проведению уборки влажным способом и дезинфекцию.

-Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 3.21 Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. В нарушении данного пункта- покрытие дорожек, проездов нарушено: асфальтовое покрытие не ровное, выкрошено, что может привести как детскому травматизму, так и взрослому.

- В соответствии с 13.13. столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

В нарушении указанных требований для детей групп №1, №5, № 6 используется посуда (ёмкости-кастрюли для 1,2,3 блюд) с отбитой эмалью.

-Согласно протокола лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» по результатам лабораторных измерений и испытаний № П18972 от 23.11.2019г, в результате проведенных измерений установлено: Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. в точках:

группа № 5 "Ромашки" (групповая: рабочее место I : 2 : 3 ; 4 ; спальная: точка 1 : 2). группа №6 "Непоседы" (групповая: рабочее место I ; 2 ; 3 ; 4). группа № 4 "Солнышко" (групповая: рабочее место I : 2 : 3 : 4). группа № 1 "Медвежата" (групповая: рабочее место I : 2 : 3 : 4 ; спальная: точка 1 : 2). группа № 2 "Верные друзья" (раздевальная/точка 1 : 2 ; групповая: рабочее место 1 ; 2 : 3 : 4 ; спальная/точка I). группа № 3 "Колобок" (групповая: рабочее место 1 : 2 ; 3 : 4 : моечная/рабочее место I : спальная: точка 1:2). мед. кабинет (рабочее место I), изолятор (точка 1)

Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. в точках:

музыкально-гимнастический зал (точка 1 : 2). группа № 5 "Ромашки" (раздевальная/точка I : точка 2). группа №6 "Непоседы" (раздевальная/точка 1), группа № 3 "Колобок" (раздевальная/точка 1 ; точка 2 : моечная/рабочее место 1). мед. кабинет (рабочее место 1).

На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям табл. 2 СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

-СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» п.8.4, главы 8, раздела VI, Руководства РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» п.8.1., главы 8

- в медицинском блоке не проведена проверка бактерицидной эффективности 2-х бактерицидных облучателей ОБПЕ-450

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни,

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

1. Соблюдать нормы площади в группе № 1 и группе № 2 в соответствии с п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: 20.10.2020г

2. Обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в группах №1, № 4. Обеспечить детей кроватками во 2 группе, в группе № 5, в группе № 6. Приобрести раскладушки с жестким ложем в соответствии с требованием п. 6.13.

Срок: 20.10.2020г

3. Устранить дефекты отделки на стенах и потолках в спальнях групп № 1, № 3, № 4, №5, №6, на стенах моек посуды в группах, лестничных маршей, коридоре около пищеблока, обеспечить проведение уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с п.5.1.

Срок: 20.10.2020г

4. Устранить дефекты на линолеуме в спальнях помещениях групп № 3, № 5, № 6 и групповом помещении группы № 2, обеспечить проведение уборки влажным способом и дезинфекцию в соответствии с пунктом 5.5

Срок: 20.10.2020г

5. Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории учреждения в соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 3.21

Срок: 20.10.2020г

6. Обеспечить группы посудой (ёмкости для 1,2,3 блюд) в соответствии с 13.13.

Срок: 20.10.2020г

7. в медицинском блоке не проведена проверка бактерицидной эффективности 2-х бактерицидных облучателей ОБПЕ-450. п.8.1., главы 8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» п.8.4, главы 8, раздела VI, Руководства РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Срок: 20.10.2020г

8. Привести параметры искусственного освещения в соответствии с требованиями таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

Срок: 20.10.2020г

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 «Аист»**

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

о выполнении настоящего предписания сообщить до **20.10.2020г.**,

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу:

432071 Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало

известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Старший специалист 1 разряда
(должность)

(подпись)

Вострикова Н.Н.
(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получила

Заведующая

МБДОУ

детский

сад

№

80

«Аист»

Киркина Л.Н.

должность

подпись

Ф.И.О.

29.11.2019 г.